



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**
Соборная площадь, 7, город Саратов, Россия, 410028, Телефон: код (8452) 49-56-18 E-mail: ugpn@gumchs.saratov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову
Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005 Тел.: 49-56-27, факс: 49-56-14 код (845-2) e-mail: gpnsaratov@gumchs.saratov.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 26 » января 2022 г., 12 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 28
(место составления акта)

Акт выездной проверки № 23

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 23 от 11 января 2022 года
КНМ 64220061000201543298

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках 006 – федеральный государственный
пожарный надзор

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Голинских
Никитой Сергеевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений и территорий

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» Фрунзенского района г. Саратова, 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 121

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МАОУ «Гимназия № 3» Фрунзенского района г. Саратова,
ИНН: 6455026934, 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 121

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 17 » января 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 26 » января 2022 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « - » Г., час. мин.

по « - » Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1)осмотр, 2) истребование документов, 3) получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 17 » января 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 26 » января 2022 г., 12 час. 00 мин.

по месту нахождения юридического лица: г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 121

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: не составлялись протоколы осмотра, опроса, отбора проб.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

не заполнялись

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы, находящиеся в контрольно-наблюдательном деле № 6537, согласно п. 13 решения о проведении выездной проверки № 23 от 11 января 2022 года

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: не выполнены пп. №№ 1, 3, 4, 11, 14, 17, 18, 21, 24 предписания ГПН № 708/1/1 от 07.09.2021г. со сроком исполнения до 08.12.2021г., а именно:

п. 1 Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, в нарушение п.71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», лицом, допустившим нарушение является директор МАОУ «Гимназия №3» Фрунзенского района г. Саратова Райкова Т.Г.;

п. 3 чердак не оборудован автоматической пожарной сигнализацией, в нарушение п. 4.4. свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539, лицом, допустившим нарушение является директор МАОУ «Гимназия №3» Фрунзенского района г. Саратова Райкова Т.Г.;

п. 4 в системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не обеспечено разделение здания на зоны пожарного оповещения (сообщения людям информации о возникновении пожара производится одновременно по всем помещениям), в нарушение п. 14. табл. 2, табл.1 свода правил «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 N 173, лицом, допустившим нарушение является директор МАОУ «Гимназия №3» Фрунзенского района г. Саратова Райкова Т.Г.;

п. 11 в лестничной клетке размещен трубопровод отопления на высоте до 2,2 м от поверхности площадки лестницы (на высоте 1,4 м.), в нарушение п. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9. СП 1.13130 свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», лицом, допустившим нарушение является директор МАОУ «Гимназия №3» Фрунзенского района г. Саратова Райкова Т.Г.;

п. 14 высота эвакуационного выхода из цокольного этажа на лестничную клетку составляет менее 1,9 метра (высота в свету составляет 1,76 м), в нарушение п. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 СП 1.13130 свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», лицом, допустившим нарушение является директор МАОУ «Гимназия №3» Фрунзенского района г. Саратова Райкова Т.Г.;

п. 17 перед наружной дверью (центральным эвакуационным выходом) ширина горизонтальной входной площадки составляет менее 1,5 ширины полотна наружной двери (1-й этаж), в нарушение п. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.2.21 СП 1.13130 свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», лицом, допустившим нарушение является директор МАОУ «Гимназия №3» Фрунзенского района г. Саратова Райкова Т.Г.;

п. 18 ширина эвакуационного выхода из правого крыла здания составляет менее 1,2 метра (ширина составляет 0,9 метра) (1-й этаж), в нарушение п. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.2.19 СП 1.13130 свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», лицом, допустившим нарушение является директор МАОУ «Гимназия №3» Фрунзенского района г. Саратова Райкова Т.Г.;

п. 21 четвертый этаж здания не обеспечен вторым эвакуационным выходом, в нарушение п. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130 свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», лицом,

допустившим нарушение является директор МАОУ «Гимназия №3» Фрунзенского района г. Саратова Райкова Т.Г.;

п. 24 на путях эвакуации, в лестничных клетках отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение, в нарушение п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», лицом, допустившим нарушение является директор МАОУ «Гимназия №3» Фрунзенского района г. Саратова Райкова Т.Г.;

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).


13. К настоящему акту прилагаются:

1) предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 26.01.2022 года № 23/3;

2) согласно п. 13 решения о проведении выездной проверки № 23 от 11 января 2022 года

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Государственный инспектор города Саратова
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы



Н.С. Голинских

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Голинских Никита Сергеевич, тел. (8452)50-61-92

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Ознакомление 26.01.22 Директор МАОУ «Гимназия №3» Т.Г. Райкова

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Отметка о размещении (дата и учетный
номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий* 26.01.2022 КНМ
64220061000201543298



ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 23/ 3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Гимназия № 3» Фрунзенского района г. Саратова

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

КНМ 64220061000201543298 №23 от «11» января 2022года

в период с «17» января 2022г. по «26» января 2022г.

1) Государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору
Голинских Никитой Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка по соблюдению обязательных требований
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г №1479.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

директор МАОУ «Гимназия №3» Фрунзенского района г. Саратова Райкова Т.Г.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	п.71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	25.10.2022	
2	чердак не оборудован автоматической пожарной сигнализацией	п. 4.4. свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539	25.10.2022	
3	в системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не обеспечено разделение здания на зоны пожарного оповещения (сообщения людям информации о возникновении пожара производится одновременно по всем помещениям)	п. 14. табл. 2, табл.1 свода правил «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 N 173	25.10.2022	
4	в лестничной клетке размещен трубопровод отопления на высоте до 2,2 м от поверхности площадки лестницы (на высоте 1,4 м.)	п. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 , Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.9. СП	25.10.2022	

		1.13130 свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
5	высота эвакуационного выхода из цокольного этажа на лестничную клетку составляет менее 1,9 метра (высота в свету составляет 1,76 м)	п. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18 СП 1.13130 свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	25.10.2022	
6	перед наружной дверью (центральный эвакуационным выходом) ширина горизонтальной входной площадки составляет менее 1,5 ширины полотна наружной двери (1-й этаж)	п. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.2.21 СП 1.13130 свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	25.10.2022	
7	ширина эвакуационного выхода из правого крыла здания составляет менее 1,2 метра (ширина составляет 0,9 метра) (1-й этаж)	п. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.2.19 СП 1.13130 свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	25.10.2022	
8	четвертый этаж здания не обеспечен вторым эвакуационным выходом	п. п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130 свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	25.10.2022	
9	на путях эвакуации, в лестничных клетках отсутствует эвакуационное (аварийное) освещение	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.37 Правил противопожарного режима в РФ,	25.10.2022	

		утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МАОУ «Гимназия №3»

Фрунзенского района г. Саратова

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Т.Г. Райкова

Государственный инспектор

города Саратова по пожарному надзору

старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы инспектора

(руководителя группы инспекторов),

проводившего выездную проверку



(подпись)

Н.С. Голинских

"26" января 2022 года

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.